

Предприятие
 ЧАО «Запорожжогнеупор»
 Цех: ЦМИ
 Агрегат ДСМ 5

ВЕДОМОСТЬ №
 дефектов оборудования


УТВЕРЖДАЮ
 Главный энергетик
 ЧАО «Запорожжогнеупор»
 М.В. Печенкин

Шифр затрат
 Инв. №

Ремонт электродвигателя СД 2 500кВт 700 об/мин

№ п\п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разборка электродвигателя						
	Обдувка, чистка электродвигателя						
	Проверка изоляции обмотки статора						
	Проверка изоляции обмотки ротора						
	Проверка цепи магнитопровода ротора						
	Ремонт изоляции обмотка статора			Изофлекс п 0,2мм	кг	0,1	
	Ремонт изоляции обмотки ротора			Изофлекс п 0,2мм	кг	0,1	
	Ремонт изоляции питающих выводных концов основной и вспомогательной обмоток статора			Лакоткань ЛНЦ 0,12мм	м2	2,5	
	Задувка обмотки статора пропиточным лаком			Лак пропиточный МЛ 92	кг	12,0	
	Задувка обмотки ротора пропиточным лаком			Лак пропиточный МЛ 92	кг	10,5	
	Замена подшипников			Подшипники 324	штг	2,0	
	Сборка электродвигателя						
	Высоковольтные испытания электродвигателя						

Зам начальник по оборудованию



Исполнитель работ

