

Предприятие

135/2017 с.с.м Б 75-03-02-01, 02, 03, 04, 05, 21, 35, 37-04 с изм.2

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУНОР"

Цех ООЭЦ

Агрегат Газопровод III

ВЕДОМОСТЬ №137
дефектов оборудования
при проведении ТО

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик

ЧАО «Запорожогнеунор»

Печенкин М.В.

Шифр затрат _____


период _____ м-ц 2017г.

Инвентарный №№ 30005816; 30005823

« _____ » _____ 2017г.

| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во | Наименование деталей, узлов, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Шифр затрат |
|-------|--|----------|--------|---|----------|--------|---|
| 1 | Очистка от пыли и ржавчины | м.п. | | Труба ф57, в ручную щетками по металлу | м.п. | 500 | От мшикотельной до прачечной и от склада спец. одежды до очистных сооружений На высоте до 3м |
| 2 | Нанесение грунтовки на колонны и газопровод | т | | Труба ф57 | м.п. | 500 | |
| 3 | Нанесение краски на колонны и газопровод в два слоя (желтой) | т | | Труба ф57, пульвизатором | м.п. | 500 | |

Ведомость составил


Шелухин П.В.

Ведомость проверил


Каршинский А.В.