

Додаток 1
до заявки на експертне обстеження лабораторії

1. Випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В*

<i>Назва електричного устаткування, що випробується (вимірюється)</i>	<i>Позначення пункту нормативного документу, що регламентує вимоги до проведення вимірювань та випробувань</i>
Силові трансформатори до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1 табл.1 пп.3; 5-9; 15;(дод.2 табюб пп.1;2),19
Силові конденсатори до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 3пп. 1- 4, 6
Кабельні лінії до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 5 пп.1- 3
Повітряні лінії електропередавання до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 6 пп.6 - 9
Підвісні та опорні ізолятори до10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 8 пп.2, 3
Вводи і прохідні ізолятори до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 9 пп. 1, 3
Масляні та електромагнітні вимикачі до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 10 пп. 1, 4 – 7, 9 – 12
Повітряні вимикачі до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 11 пп. 1 – 3 , 5, 6
Вакуумні вимикачі до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 13 пп. 1 – 6 ,8,9
Вимикачі навантаги до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 14 пп. 1 – 3 , 6 – 10
Запобіжники на напругу понад 1 кВ	ПТЕЕС дод.1табл. 15 пп. 1, 2
Роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 16 пп. 1,2,4,6,7
Вентильні розрядники до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 17 пп. 1,2, 4 – 6, 9
Струмообмежувальні сухі реактори до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 19 пп. 1, 2
Вимірювальні трансформатори до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 20 пп. 1, 3 – 5, 7
Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 21 пп. 1, 2, 4
Електродвигуни змінного струму до 10 кВ включно	ПТЕЕС дод.1табл. 22 пп. 1а),б),г), 2 - 4
Заземлювальні пристрої	ПТЕЕС дод.1табл. 25 пп. 1,3,6,8
Стаціонарні, пересувні, переносні комплектні випробувальні установки	ПТЕЕС дод.1табл. 26 пп.2,4
Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ	ПТЕЕС дод.1табл. 27 пп. 1-3, 4а,5,8
Пристрої релейного захисту та електроавтоматики електричних мереж 0,4-10 кВ	ГКД34.35.603-95 пп. 4.3,5.1-5.5, 5.7, 6.4.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.7,6.9.11,6.12,6.14.1,6.14.2,7.6

**Вказати клас напруги електроустановок (до 1000 В, до 6 кВ тощо).*

“Технологічне електрообладнання понад 1000 В” вказується тільки у разі, коли лабораторія виконує його випробування (вимірювання)