

Дата обстеження 12.12.2022

Замовник: ПрАТ «Запоріжвогнетрив»

Місце знаходження: м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 37

ВІДОМІСТЬпошкоджень, дефектів і відмов ліфта пасажирського
зав. №9051, реєстр. №57928

№ з/п	Назва елемента (складової частини)	Опис пошкодження, дефекту, відмови (кількісні характеристики, ескіз)	Висновок (рекомендації)
1	2	3	4
Машинне відділення			
1	Канати тягові	Поверхневий знос проволочки канату вище допустимого	Заміна перед початком експлуатації
2	Противага	Знос вкладишів	Заміна перед початком експлуатації
3	Двері шахти	Присутня місцева деформація вище допустимого	Заміна перед початком експлуатації
4	Обмежувач швидкості	Вироблення робочого колеса вище допустимого	Заміна перед початком експлуатації
5	Кабіна	Двигун ДК знаходиться у непрацездатному стані	Заміна перед початком експлуатації
		Вимикач ВПК-211 знаходиться у непрацездатному стані	Заміна перед початком експлуатації

Експерт технічний



Г. М. Хиценко